



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности
г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и
Лухского районов УНПР

ГУ МЧС России по Ивановской области
ул. Центральная, д. 11, г. Вичуга,
Ивановская область, 155331

тел/факс 2-24-40 (49354)

телефон доверия 29-99-99 (4932)

e-mail: OND-Vichuga37@yandex.ru

10.07.2017 г. № 388 -2-8-40

На № _____ от _____

Главам городского округа Вичуга,
Вичугского и Лухского муниципальных
районов, муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

Главам городских и сельских поселений
Вичугского и Родниковского муниципальных
районов

В соответствии с указанием ВрИО заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ивановской области подполковника внутренней службы А.А. Лазарева от 28.06.2017 № 111-2-1-22, отдел надзорной деятельности городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области информирует Вас о том, что в 00 часов 50 минут 14 июня 2017 года в столице Великобритании Лондоне произошел пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower. В результате пожара 58 человек погибло, 18 находится в больницах. Предварительная причина пожара – неисправность холодильника на четвертом этаже здания.

По имеющейся информации, наступление тяжких последствий и быстрому распространению пламени способствовали следующие факторы: внешние поверхности наружных стен дома отделаны горючими материалами; на момент пожара системы противопожарной защиты находились в неработоспособном состоянии; отсутствовали противопожарные преграды внутри здания; несвоевременная эвакуация, проживающих людей.

В целях предупреждения аналогичных случаев на подведомственной территории предлагаем администрациям муниципальных образований:

- при выдаче разрешений о вводе объектов в эксплуатацию многоквартирных жилых домов особое внимание обращать на соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности;

- обращать внимание на работоспособное состояние систем противопожарной защиты (автоматические (автономные) установки пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализации, установки систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средства пожарной сигнализации) многоквартирных жилых домов;

- организовать через управляющие компании провести общие собрания жильцов по обсуждению проблемных вопросов противопожарного состояния домов.

Дополнительно направляем памятки по мерам пожарной безопасности для организации распространения и (или) размещения на информационных стендах подъездов многоквартирных жилых домов согласно приложения.

Приложение: памятки по мерам пожарной безопасности в формате PDF.

Начальник отдела
майор внутренней службы

А.В. Смирнов